Profil 4

Podziałka 1:100/500


Przyłącze 19, DZ40, Rz.osi=89,66
Profil 3, DZ90, Rz.osi=90,71
Przyłącze 13, rzędna osi 90,05
rura osłonowa, DN110, L=4,96 m
rura osłonowa, DN110, L=12,52 m
rura osłonowa, DN110, L=3,62 m
Profil 5, rzędna osi 87,80
1°
20°
1°
53°
50°
6°
10°
13°
3°
46°
Ho=1,45
P.p.=80,00
Nazwa węzła
W114
W113
W115
W116
W117
W118
W119
W120
W121
W122
W123
W124
W125
W126
W127
Rzędna istniejącego terenu
91,11 91,68 92,16 92,20 93,50 93,60 94,75 95,50 95,58 95,62 95,10 94,55 94,28 94,00 92,25 89,25 89,25
Rzędna osi proj. rurociągu
89,66 90,23 90,71 90,75 92,05 92,15 93,30 94,05 94,13 94,17 93,65 93,10 92,83 92,55 90,80 87,80 87,80
Zagłębienie osi przewodu
1,45
Długość odcinka
53,19 44,97 2,60 2,48 6,50 6,61 1,92 1,94 0,03
98,16 11,51 83,03 21,57 91,16 116,54 42,25 5,08 26,39 9,21 13,11 17,59 68,45 3,89
Proj. spadek rurociągu, odległość
L=98,16 i=10,7 ‰
L=11,51 i=3,5 ‰
L=83,03 i=15,7 ‰
L=21,57 i=4,6 ‰
L=91,16 i=12,6 ‰
L=116,54 i=6,4 ‰
L=42,25 i=1,9 ‰
L=5,08 i=7,9 ‰
L=26,39 i=19,7 ‰
L=9,21 i=59,7 ‰
L=13,11 i=42,0 ‰
L=17,59 i=99,5 ‰
L=68,45 i=43,8 ‰
L=3,89 i=0,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
PE de 50 mm
PE de 90 mm
Hektometr i odległości
0 53,19 98,16
1 9,67 92,70
2 14,27
3 5,43
4 21,97 64,22 69,30 95,69
5 4,90 11,40 18,01 35,60
6 4,05 7,94
Nazwa pliku: Słonowice-profile.prf
Str. 2/4
Str. 3/4
Str. 4/4

Szczegół ułożenia


Umocnienie pionowe ścian wykopu
obsypka
podsypka
0,2
0,8
1,2
0,8-2,0
0,4
0,2
0,3
Dz. rurociągu w 0,11-0,5m
0,3
L
120-160

Długość wszystkich przewodów: 607,9[m]

1	Profil 4	607,9	W114-W127
Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły

Projektował mgr inż Jerzy Mikrzak	Sprawdził mgr inż Tadeusz Klesk	Data luty 2008	Nazwa pliku Słonowice-profile.prf	Data 2008-02-01	Podziałka

Rysunek 5

Nr rys.

Str. 4/4

Drukować w skali 1000 mm = 1 jednostka rysunkowa

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com