SZCZEGÓŁ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
Skala 1: 25

Budynki Nr.73;74;94;82;;84;87;88;89
działki Nr.215;165/1;166;134;114/1



SZCZEGÓŁ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
Skala 1: 25

Działki Nr.138/3;138/4;129;109/1



SZCZEGÓŁ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
Skala 1: 25

Działki Nr.205



SZCZEGÓŁ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
Skala 1: 25

Budynki Nr.90



1. Wodomierz skrzydełkowy typ JS Qś6-2,5 o/15mm
2. Zawór kulowy do wody zimnej ø 25mm
3. Zawór skośny zaporowo-zwrotny
   ø 25mm z kurkiem spustowym
4. Złączka przejściowa zaciskowa z gwintem
   zewnetrznym ø 32/1
5. Przejście szczelne przez ścianę bet.
   "Beluko" na rury PE
6. Konsola wodomierzowa "Corel"
7. Właz ø 600mm
8. Studnia wodomierzowa ø 1000 mm
   polimerobeton Hcr=1720 mm
9. Klamry złazowe żel.
10. Podpora konsoli wodomierzowej
    z bloczków betonowych
11. Filtr wody

UWAGA
Na terenach nie narażonych na obciążenia pojazdami drogowymi na studzienkach wodomierzowych zamontować włazy okrągłe wodoszczelne STAPOWOD z zabezpieczeniem ryglowym STAPORYGIEL ø 600 klasy A 15 (Staporków-Meier Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 101 26-220 Staporków)

Na terenach narażonych na obciążenia pojazdami drogowymi na studzienkach wodomierzowych zamontować włazy okrągłe wodoszczelne STAPOWOD z zabezpieczeniem ryglowym STAPORYGIEL ø 600 klasy A 40 (Staporków-Meier Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 101 26-220 Staporków)

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 26-670 KOZIENICE,Ul.Baśnia 31
tel. (0)48) 345-59-35 e-mail:

Obiekt: Sieć wodociągowa Sitnowica-Sitnowica szkoła-pr.Brzezno

Tytuł: Technologia studni wodomierza

Skala: sankiana	Nr Uprawnień	Podpis
Projektował: mgr inż. Jerzy Wilczak	LUWU/7421/404/0784	
Opracował:		
Sprawdził: mgr inż. T. Kłęk	LUWN/7210/6868	

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
Luty 2006	PB	1:25	9a

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com