
Profil 1
Podziałka 1:100/500
P.p.=90,00
P.p.=80,00
Nazwa węzła
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Zagłębienie osi przewodu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Hektometr i odległości
PE de 90 mm
W0
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
zasuwa dn 80 mm
rura przewiertowa, DN110, L=11,04 m
rura osłonowa, DN110, L=28,23 m
rura osłonowa, DN110, L=10,11 m
rura osłonowa, DN110, L=4,86 m
Ho=1,45
ks160, rz.osi=99,54
gA110, gł.osi=0,90
1t, gł.osi=0,60
wA50, gł.osi=1,20
ks200, rz.osi=98,66
odwodnienie
Profil 2, DZ90, Rz.osi=93,05
Φ0
Φ1
Φ2
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ9


Szczegół ułożenia
Umocnienie pionowe ścian wykopu
obsypka
podsypka
0,2
0,8
1,2
0,8-2,0
0,4
0,2
0,3
Dz. rurociągu w 0,11-0,5m
0,3
L
120-160

Długość wszystkich przewodów: 912,3[m]

1	Profil 1	912,3	W0-W34
Nr profilu	Sieć wodociągowa Słonowice-kol.Słonowice	Długość [m]	Węzły

Projektował mgr inż Jerzy Mikrzak	Sprawdził mgr inż Tadeusz Kłęsk	Data luty 2008	Nazwa pliku Słonowice-profile.prf	Data 2008-02-01	Podziałka

Rysunek 2

Nr rys.

Drukować w skali 1000 mm = 1 jednostka rysunkowa

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com