

Brzeżno, dnia 04.04.2012r.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

” Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepczyno , Gmina Brzeżno”

W trakcie postępowania do Zamawiającego złożone zostały przez Oferentów zapytania o następującej treści;

1. Dotyczy: W projekcie instalacji elektrycznej zaprojektowane są oprawy oświetleniowe 4x18 W, ale nie są ujęte w kosztorysie.

Odp.1

W przedmiarze robót poz.12 i w kosztorysie ślepym w poz.14 są uwzględnione oprawy oświetleniowe 4x18W szt. 25.

2. Dotyczy: Czy obmiar przewodów jest prawidłowy oraz czy nie będzie potrzeby Bruzdować pod przewody.

Odp. 2 Nie zachodzi taka potrzeba.

WOJT
mgr Jerzy Anielski