



Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
01	Wiatrolap	4,16 m <sup>2</sup>
02	Świetlica	70,50 m <sup>2</sup>
03	Kuchnia	9,48 m <sup>2</sup>
04	Pomieszczenie gospodarcze	4,65 m <sup>2</sup>
05	WC damskie	3,62 m <sup>2</sup>
06	WC dla niepełnosprawnych	4,82 m <sup>2</sup>
07	Szatnia	6,43 m <sup>2</sup>
08	Komunikacja	14,02 m <sup>2</sup>
Razem		1 17,68 m <sup>2</sup>

-  TABLICA ROZDZIELCZA (wg. schematu)
-  GNIAZDO WTYKOWE 1L/PEN/16Ax2
-  OPRAWA ŻAROWA 230V/100W
-  ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
-  ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY
-  ŁĄCZNIK SCHODOWY
-  OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 230V/1x36W
-  OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 230V/2x36W
-  OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 230V/1x18W-EWAKUACYJNA
-  GZREJNIK NAŚCIENNY 150W/230V
-  PIEC AKUMULACYJNY Z DYNAMICZNYM ROZŁADOWANIEM 3000W/230V
-  OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 230V/1x36W Z MODULEM AWARYJNYM
-  OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 230V/2x36W Z MODULEM AWARYJNYM
-  OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 230V/4x18W Z MODULEM AWARYJNYM
-  GLÓWNY WYŁĄCZNIK PRADU (przycisk p.pożarowy)
-  MODUL PRZYŁĄCZENIOWY PIECA AKUMULACYJNEGO Z DYNAMICZNYM ROZŁADOWANIEM 3000W/230V

system ochrony od porażen  
**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA**  
 wg. PN-IEC 60364-układ sieci TN-S

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego M & A Enterprises mgr. inż. Marek Piekarski		Oparzno 228, 78-300 Świdwin tel. 0607474792, 943650093	Numer Zlecenia 23/2010
Investor	Gmina Brzeźno, 78-316 Brzeźno		Data 11/2010
Adres	CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Przyrzeczce, gmina Brzeźno dz. nr 108		Skala
Treść Rysunku	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Rzut przyziemia		
Projektował Grzegorz Majewski upr.nr UAN/nr/7210/74/89	Asystent projektanta Ryszard Chmielewski upr.nr UAN/U/7342/74/92	Sprawdził: Ryszard Janik upr.nr A/PNB/8300/62/80	Numer Rys. <b>1</b>