

**UG.ZP.271.3.2014**

## **WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 95559-2014 z dnia 05.05.2014r. na zadanie pn.: „**Budowa boiska sportowego rekreacyjnego**”.

Gmina Brzeżno działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone zapytania do przedmiotowego postępowania udziela następujących wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### **Pytanie 1**

Producenci nawierzchni poliuretanowych poinformowali nas, że certyfikat FIFA 2 STAR jest wydawany tylko dla nawierzchni boisk sportowych. Nie ma możliwości uzyskać takiego certyfikatu dla bieżni i rozbiegu. Czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię bez certyfikatu FIFA 2 STAR?

### **Odpowiedź**

Dopuszcza się wszystkie nawierzchnie równoważne zapewniające bezpieczeństwo użytkownika.

### **Pytanie 2**

W projekcie nie podane są grubości poszczególnych warstw nawierzchni poliuretanowej. W przedmiarze można wyczytać, że poliuretan na podbudowie ma mieć następujące warstwy:

- mieszanka impregnat gr. 3cm
- granuląt gumowy gr. 3cm
- granuląt EPDM gr. 3cm.

Producenci nie posiadają nawierzchni o takich warstwach i grubościach. Na bieżni i rozbiegi proponują nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną typu natrysk o grubości 13 mm (granuląt gumowy połączony lepiszczem poliuretanowym gr. 10 mm + system natryskowy z domieszką EPDM gr. 3 mm) wykonaną na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm (warstwa wykonana z granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym ze żwirkiem). Łączna grubość nawierzchni 43 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną nawierzchnię?

### **Odpowiedź**

Dopuszcza się wszystkie nawierzchnie równoważne zapewniające bezpieczeństwo użytkownika.

**WÓJT**  
mgr Jerzy Anielski