

Brzeźno, dnia 30.03.2011r.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

”Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wilczkowo wraz z kanalizacją przesyłową do miejscowości Brzeźno”.

W trakcie postępowania do Zamawiającego złożone zostały przez Oferentów zapytania o następującej treści;

- Dotyczy:** Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (SIWZ),
Dział XI: Wymagania dotyczące wadium:
pkt.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądź - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
Termin wygaszenia tego zabezpieczenia nie może być krótszy niż 45 dni od daty zakończenia składania ofert.

Odp.1 Sprostowanie do SIWZ dział XI - Wymagania dotyczące wadium: pkt.6.

Powinno być:

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądź - oryginał dokumentu Potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
Termin wygaśnięcia tego zabezpieczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

- Dotyczy:** Warunków technicznych nr TE/2657/7870/2008 z dnia 01.10.2008r „przewidzieć zakup przwoźnego agregatu prądowórczego o mocy 30 KW i i dokumentacji projektowej w punkcie 3.2.6. Odbiór częściowy i końcowy robót: w ramach przekazania inwestycji do eksploatacji wyposażyć w sprzęt BHP do obsługi przepompowni ścieków łącznie z przwoźnym agregatem prądowórczym o mocy 30 KW”.

Odp.2 W kosztach przedsięwzięcia zadania należy uwzględnić przwoźny agregat prądowórczy o mocy N=30 KW.

WOJT
mgr Jerzy Anielski