

UG.ZP.271.5.2013

ZAWIADOMIENIE

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia 153343-2013-z dnia 31.07.2013r.
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: <http://ug.brzezno.ibip.pl>

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Przyrzecze i Rzepczyno w gminie Brzeźno”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informuje, iż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone zapytania do przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

1. Z jakich materiałów mają być wykonane zabawki?

Odp. Zamawiający przewiduje montaż drewnianych urządzeń zabawowych o profilu okrągłym.

Elementy stalowe zastosowane w urządzeniach powinny być malowane proszkowo, łańcuchy wykonane z stali nierdzewnej. W urządzeniach zabawowych należy zastosować płytę antypoślizgową HDPE, HPL, elementy linowe z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym. Wszystkie dane zawarte są w warunkach technicznych określonych dla urządzeń placów zabaw, określają to katalogi urządzeń placów zabaw dla dzieci. Wszystkie spoiny, łączenia i mocowania powinny być starannie odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. Wszystkie urządzenia muszą posiadać świadectwa zgodności z normami urządzeń montowanymi na placach zabaw dla dzieci.

2. Z jakiego tworzywa – materiału ma być zjeżdżalnia w zestawie?

Odp. Ślizg zjeżdżalni wykonany techniką wielowarstwową (laminat z włókna szklanego utwardzony żywicą) lub ze stali nierdzewnej.

3. Czy zestaw ma być mocowany na kotwach?


Odp. Urządzenia zabawowe należy montować na kotwach.

4. Jakie wymiary ma mieć piaskownica w Rzepczynie?

Odp. Wymiar piaskownicy został określony w Załączniku do projektu Rzepczyno oraz w przedmiarze robót.

5. Czym charakteryzuje się „zabawka–sklepek” (opis rysunek zdjęcie)?

Odp. Przykładowy wzór podano poniżej.



6. Czy ogrodzenie może być wykonane z żerdzi czy też z listewek?

Odp. Przykładowy wzór podano poniżej.



Z-ca WÓJTA

inż. Sławomir Koruc